

一食堂一楼及三食堂二楼空调清洗维修项目

密封报价公告

一、项目名称

一食堂一楼及三食堂二楼空调清洗维修项目

二、报价人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

（二）营业执照要求

1. 供应商营业执照经营范围必须明确包含以下内容：

2. 通用设备修理或中央空调修理；专业保洁、清洗、消毒服务或中央空调清洗服务。

3. 营业执照需在有效期内，且经营范围需与本次招标项目紧密相关。供应商需提供营业执照副本复印件（加盖公章），以证明其具备从事相关维修、清洗及消毒服务的合法资质。

（三）维修安装能力等级证书

供应商需持有制冷空调 A 类 III 级以上中国设备维修安装企业能力等级证书。证书需在有效期内，且证书等级需符合本次招标项目的要求。

（四）维保人员资质

1. 供应商所配置的维保人员需持证上岗，且证件需在有效

期内。具体要求如下：

2. 至少配备一名持有有效《特种作业操作证》（制冷与空调设备安装修理作业证）的人员；

3. 至少配备一名持有有效《特种作业操作证》（电工作业操作证）的人员；

4. 至少配备一名持有有效《特种作业操作证》（焊接与热切割作业操作证）的人员。

供应商需提供上述人员的资格证书复印件，并加盖供应商公章。

三、采购方式及上控价

1. 采购方式：密封报价；

2. 本项目报价为一次性报价；

3. 本项目：一食堂一楼及三食堂二楼空调清洗维修项目上控价为人民币伍万肆仟伍佰柒拾陆元（¥54576.00），报价超过上控价者均为无效报价；

4. 服务时间要求：合同签订之日起，10 日内完成该项目空调清洗及维修服务。

5. 项目质保期为 1 年。

四、采购内容及数量

详见附件 1

五、报价文件内容

1. 报价公司有效的法人营业执照复印件（加盖公章）；

2. 开标分项报价一览表（见附件 2，请严格按照附件 2 报价，否则可能视为无效报价）；

3. 报价人认为需提交的其它材料。

六、本项目中标原则

按照符合学校采购需求、质量和服务且报价最低的原则选定供应商。

七、递交报价文件时间及地点

报名材料密封盖章后在密封袋上注明项目名称、报价人名称、联系人及电话，**通过邮寄（注：邮寄报名材料以送达行政楼 116 室为准）或现场投递**，投递地址：南宁市龙亭路 8 号南宁学院资产管理处行政楼 116 室，截止时间：2025 年 8 月 1 日 17:30（以送达时间为准），逾期拒收。收件人：黄老师；联系方式：0771-5900815

八、发布公告的媒介

本次招标公告仅在南宁学院官方网站上发布。

南宁学院

2025 年 7 月 30 日

附件 1:

项目采购技术要求表

一、报价人资格要求

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

(二) 营业执照要求

1. 供应商营业执照经营范围必须明确包含以下内容：

2. 通用设备修理或中央空调修理；专业保洁、清洗、消毒服务或中央空调清洗服务。

3. 营业执照需在有效期内，且经营范围需与本次招标项目紧密相关。供应商需提供营业执照副本复印件（加盖公章），以证明其具备从事相关维修、清洗及消毒服务的合法资质。

(三) 维修安装能力等级证书

供应商需持有制冷空调 A 类 III 级以上中国设备维修安装企业能力等级证书。证书需在有效期内，且证书等级需符合本次招标项目的要求。

(四) 维保人员资质

1. 供应商所配置的维保人员需持证上岗，且证件需在有效期内。具体要求如下：

2. 至少配备一名持有有效《特种作业操作证》（制冷与空调设备安装修理作业证）的人员；

3. 至少配备一名持有有效《特种作业操作证》（电工作业操作证）的人员；

4. 至少配备一名持有有效《特种作业操作证》（焊接与热切割作业操作证）的人员。

供应商需提供上述人员的资格证书复印件，并加盖供应商公章。

二、采购需求

空调清洗维修明细表						
序号		项目名称	品牌/型号	单位	数量	备注
1	一食堂一楼空调清洗	天花机清洗拆机准备	麦克维尔/MCKW1110V	台	75	断电、防护铺设，拆除面板、外壳，滤网取出
2		换热翅片清洗	麦克维尔/	台	75	喷淋碱性清洗液，高压水枪冲洗
3		过滤网清洗	麦克维尔/	台	75	喷淋碱性清洗液，高压水枪冲洗
4		水路Y型过滤器清洗	麦克维尔/MCKW1120V	台	75	拆卸Y型过滤器冲洗
5		天花机消毒防霉处理	麦克维尔/MCKW1130V	台	75	翅片换热器喷洒季铵盐，水盘放置防霉片
6		天花机组装	麦克维尔/MCKW1140V	台	75	滤网&过滤器复位、密封防尘测试、面板安装调试
7		高空作业津贴	麦克维尔/MCKW1150V	台	75	两人协同，高空作业附加费
8		天花机复检调试	麦克维尔/MCKW1160V	台	75	开机试运行、排水检测、温度调节验证
9	一食堂一楼空调维修	风扇电机	麦克维尔/YDK/YF	台	1	
10		电动阀线圈	麦克维尔/VA-7010-8503	个	5	
11		控制板	麦克维尔/E346387	块	9	
12		更换风扇电机人工费	麦克维尔/YDK/YF	台	1	

13		电动阀线圈维修人工费	麦克维尔 /VA-7010-8503	个	5	
14		更换控制板人工费	麦克维尔 /E346387	块	9	
15		高空作业津贴	麦克维尔 /MCKW1150V	台	15	两人协同,高空作业附加费
16	三食堂二楼空调清洗	天花机清洗拆机准备	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	断电、防护铺设,拆除面板、外壳,滤网取出
17		换热翅片清洗	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	喷淋碱性清洗液,高压水枪冲洗
18		过滤网清洗	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	喷淋碱性清洗液,高压水枪冲洗
19		水路Y型过滤器清洗	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	拆卸Y型过滤器冲洗
20		天花机消毒防霉处理	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	翅片换热器喷洒季铵盐,水盘放置防霉片
21		天花机组装	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	滤网&过滤器复位、密封防尘测试、面板安装调试
22		高空作业津贴	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	两人协同,高空作业附加费
23		天花内机复检调试	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	开机试运行、排水检测、温度调节验证
24		外机翅片换热器清洗	格力 KFR-120W/tNh SP05-3	台	15	三号饭堂清洗翅片换热器

注:以上已包含清洗所使用的季铵盐表面消毒液、除味防霉片、翅片清洁液等.

附件 2:

分项报价一览表

序号	货物或服务名称	品牌及厂家	规格型号	数量	单价(元)	合计(元)	是否满足参数要求
1	搬迁服务						
2							
3							
.....							
质保期、交货时间、服务地点、售后服务和维保响应时间:							
报价金额: 人民币(大写): 人民币(小写):							

注:1、报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章,否则其报价作无效标处理。

2、密封报价包括项目实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其它一切费用。

3、上述报价材料须密封并在密封袋上注明报价人名称、联系人及电话。

报价人名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

联系人:

手机号码:

办公室电话:

日期: